



The Brain® (大脑)  
DRV80  
数字再循环阀



须由有资质的安装人员进行安装和检修。  
如需更多信息, 请拨打我们的电话: (86) 21 64400739。



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

请将本手册与安装的设备一起留存,  
以供日后参考。

# DRV80 数字再循环混合阀

## 目录

简介 .....	3
安全性 .....	3
常规建议 .....	4
数据存储 .....	4
专利 .....	4
标准与规范 .....	4
单个 DRV80 包装明细 .....	5
DRV80 尺寸 .....	6
规格 .....	8
技术规格 .....	8
默认设置 .....	9
安装 .....	10
综述 .....	10
安装要求 .....	11
管道图 .....	12
安装 DRV80 .....	16
调试 .....	18
操作 .....	20
控制软件 .....	21
简介 .....	21
COM 端口 .....	21
DRV 信息 .....	23
温度 .....	24
设定值 .....	25
设定值 — 说明 .....	26
警报 — 说明 .....	27
预设显示警报 .....	29
灭菌 .....	30
灭菌快速启动指南 - 1 .....	34
灭菌快速启动指南 - 2 .....	35
可选项 .....	36
DRV80 显示警报 .....	37
DRV80 错误消息 .....	37
连接性 .....	38
系统性能 .....	38
预防性维护和备件装配 .....	39
DRV80 拆卸 .....	40
电子模块 .....	41
PCB 连接 .....	44
DRV .....	45
故障排查 .....	55
目录 .....	55
DRV80 显示错误 .....	56
常见故障 .....	59
笔记 .....	69
产品有限担保和保修 .....	72



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

# 简介

The Brain® (大脑) **DRV80** 是阿姆斯壮国际旗下阿姆斯壮热水部的注册商标。

DRV80 的特色是 Rada 技术，Rada 是英国 Kohler Mira Limited 的注册商标。

DRV80 是一种数字再循环阀，用作商业设备内温水再循环系统的一部分。

带有基于 Microsoft Windows 的控制程序的专用个人电脑/笔记本电脑可以监控和控制温度范围、灭菌和温度警示报警。本产品可以连接至外部控制和监控设备，如楼宇管理系统。可通过 USB 插件或串行端口进行数据连接。

DRV80 控制软件和 USB 电缆驱动程序可从该网址下载和更新：

[www.armstronginternational.com/brain](http://www.armstronginternational.com/brain)

# 安全性

## 图标图例

如果未遵循下列指令：



- 可能会立即造成伤亡或财产损失



- 可能造成伤亡或财产损失



- 可能导致财产损失、昂贵的维修费用和/或保修失效

- 必须遵守适用的规范，并用其替代任何其他说明。在美国，一般的适用规范包括：
  - IPC (国际暖通管道规范)
- 阅读本手册
- 安装或操作不当可能引发水灾，从而导致财产损失、个人伤害或死亡。阿姆斯壮强烈建议雇佣具有专业资质的安装人员。
- 检修作业须由有资质的人员进行。
- 不当的安装、启动、运行、维护或检修都可能造成保修无效。



高温水或金属可能会造成烫伤。皮肤接触 60°C (140°F) 的水或金属仅 5 秒钟就可能造成二级烫伤。



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

# 常规建议

使用“故障安全”一词来描述任何混合阀的功能不仅是错误的，而且会产生误导。该 DRV（数字再循环阀）包括额外的关闭装置，可提高安全等级。但是，与每个其他机械装置一样，不能将其功能视作绝对安全可靠。

进行氯胺/氯灭菌的情况下，水中氯胺/氯浓度每小时停留时间不要超过 50 mg/l (ppm)。必须严格按照消毒剂随附信息以及所有相关指南/经批准的操作规范操作这类程序。

在连续使用时，水中氯胺/氯浓度必须低于或等于 4 mg/l (ppm)。

## 数据存储

对于任何利润损失，业务或预期节省，数据丢失或损坏，或因客户使用 DRV80 而导致的任何间接或后果性损失，阿姆斯壮国际不承担合同责任或侵权（包括疏忽或其他）责任。客户应全权负责存储在 DRV80 上的所有数据/信息的独立备份。尽管有上述规定，但以上排除和限制条款不是为了限制客户依照当地法律或其他法定权利之外的任何权利。

## 专利

国标 - 2 421 297 2 437 891

美国 - 7669776 8043556

PCT - PCT/GB2006 / 000159

欧洲 - 06702758.1

印度 - 1231/MUMNP / 2007

澳大利亚 - 2006207367

加拿大 - 2595064

中国 - ZL200680005853.8

日本 - 4933451

## 标准与规范

The Brain® (大脑) DRV80 符合 ASSE 1017 和 CSA B125.3-11。




阿姆斯壮国际-中国

上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室

联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

# 单个 DRV80 包装明细




\*需安装 2 x CR - P2 6V 电池。 (电池需另行购买)  
USB 驱动和 The Brain® (大脑) DRV80 控制软件可从该网址获取：  
[www.armstronginternational.com/brain](http://www.armstronginternational.com/brain)





阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

# DRV80 尺寸



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

# 规格

## 技术规格

一般规格	
防护等级	NEMA 3S
环境温度	最低环境温度 2°C (35°F); 最高 50°C (122°F)
环境湿度	95% 无结露
接头	3" NPT 内螺纹接头
安装环境	仅适用于室内
材质	电子模块: PC (聚氯乙烯工程塑料) 或 ABS (工程塑料) DRV: 不锈钢、工程塑料、弹性体
安全性	进口供水故障和/或电源故障时热关停
DRV80 重量	10.5 kg (23.15 lbs)
压力	
最大进口供水压力	200 psi (1379 kPa = 13.8 bar)
供水压差	必须为标称相等的进口供水压力
温度	
最高进口热水供水温度	85°C (185°F)
最低进口热水供水温度	高于设定值 2°C (5°F)
最高进口冷水温度	25°C (75°F) (最低设定温度 = 81°F)
最低进口冷水温度	1°C (34°F)
设定值范围	27-70°C (81-158°F)
最小再循回路温度损失	1°C (2°F)
再循环回路	
至第一个出口的最短距离	7.6 m (25 ft)
流量	
建议最大流量	压损为 20 psi 时, 625 lpm (165 gpm)
最小再循环流量	37.8 lpm (10 gpm)
最小系统排量	再循环期间为 0 lpm (0 gpm)
用电要求	
电源	110V-240V AC
电源保险/断路器	要求接地。 开关类型为 3 Amp (无插头), 15 Amp 接地型插座 (有插头)。
电池供电	2 x CR - P2 6V
工作周期	按持续载荷计算
辅助继电器 (请参阅警报 - 警报时激活继电器)	
继电器类型	单级转换继电器触点
电源	250V AC / 24V DC
电源保险	2 Amp

# 默认设置

DRV80 在发货前根据客户要求进行预编程  
这些设置来源于客户在下订单时填写的安装明细表 (IDF)。

	阿姆斯壮热水部 221 Armstrong Blvd Three Rivers, MI 49093 电话: (269) 279-3602 传真: (269) 279-3130
<b>数字再循环阀 (DRV) 和数字混合中心 (DMC) 安装明细表 (IDF)</b>	
为输入订单和承诺交付日期，必须提供一份技术上准确和完整的 IDF。	
<b>IDF 中阿姆斯壮对信息的审查和验收:</b>	
1. 批准待处理订单，该过程会触发电子邮件确认 2. 签署申请表，表明阿姆斯壮热水部 (AHWG) 将提供支持 3. 启动保修 4. 向产品的最终用户做出完整的、AHWG 支持的性能保证 5. 在适当的情况下，推动资金在相关规范点、安装点和订购点的分配	
<b>第 1 部分 - 订单处理/追踪详细信息:</b>	
订购点 (买方) : _____	(例如: ABC 机电公司)
城市: _____ 所在省份: _____ 代理公司: _____	
安装点: _____	(例如: 亨氏番茄酱)
城市: _____ 所在省份: _____ 代理公司: _____	
规范点: _____	(例如: DEF 咨询工程师)
其他影响因素: _____	(例如: 建议的来源)
<b>第 2 部分 - 产品技术详情:</b>	
1. DRV40      DRV50      DRV80	<b>BS</b> 协议选项 (选择一项)
2. 入口热水温度: _____ °F	LonWorks
3. 入口热水压力: _____ PSI	Modbus RTU
4. 入口冷水温度: _____ °F	Modbus TCP
5. 入口冷水压力: _____ PSI	BACnet Metasys N2
6. 最大瞬时需求量: _____ GPM	BACnet MSTP
7. 再循环泵流量: _____ GPM	BACnet IP
<b>第 3 部分 - 数字再循环阀 (DRV) 选项详情:</b>	
1. DRV 出水温度 (OWT) : _____ °F	网络浏览器界面
2. BS      否      是	TCP/IP 配置
<b>第 4 部分 - 包装参考信息</b>	
参考图编号	阿姆斯壮产品型号
列出非标准变化:	

DRV 和 DMC IDF, 2014 年 12 月

安装明细表 (IDF) 可从 [www.armstronginternational.com/brain](http://www.armstronginternational.com/brain) 下载或咨询厂家



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

# 安装

## 通则

安装必须遵守本手册所述说明，并且由指定的有资质的合格人员进行。

安装必须符合当地及国家的所有水管装置相关标准。


DRV80 必须根据管道图进行安装（第 12-15 页）。所有管道组件均由安装人员提供。如果没有这些组件，将会影响产品和系统性能，并将导致保修失效。



注意！DRV80 必须安装在无法冻结的干燥区域  
(最低环境温度为 2°C [35 °F])。

注：

1. DRV80 出厂时已进行过全面的性能和压力测试。
2. DRV80 必须安装在可以进行任何维护作业的区域，例如连接笔记本电脑/个人电脑、拆下盖子、更换磨损部件等。
3. 应在进出端口上使用合适的接头以便于维护。（隔离阀和活接头。）
4. 热水和冷水进口供水压力必须标称相等。
5. DRV80 的冷水进口供水必须直接从冷水进口供水处“分接”到热水器。
6. 在安装 DRV80 之前，必须彻底冲洗进口供水管道。



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737


# 安装要求

- ① 进口隔离阀（全流量型）必须安装在靠近 **DRV80** 的位置，以便于维护。建议同时安装出口隔离阀（全流量型）。
- ② 使用供水/回水过滤器将减少进入 **DRV80** 的碎屑。此类过滤器的推荐规格是 **35 目**（网孔尺寸 = **0.5mm**）。
- ③ 允许在运行条件下测量 **DRV80** 进口压力的进口取压口特别适用于在运行中进行测压。
- ④ 必须牢牢支撑管道，避免连接上的任何应力。
- ⑤ 确保管道布局可以避免增加系统中积聚的空气。如无法实现，可使用空气释放阀。
- ⑥ 进出口螺纹接头连接应使用 **PTFE** 螺纹密封带或液体密封剂。不要使用油性非固化接合剂。
- ⑦ 为了消除管道碎屑，必须在连接 **DRV80** 之前彻底冲洗供水管道。



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

# 管道图




此部件由安装人员  
提供


图 12-1：单个阀门安装

注意：对于 0-90 GPM 的系统，DRV80 进口接头为 2"

注意：对于 0-150 GPM 的系统，DRV80 进口接头为 3"




阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737



此部件由安装人员提供

图 13-1：双阀 300 GPM 安装  
注意：DRV80 进口接头为 3”。



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737





 此部件由安装人员提供

图 14-1: 单个阀门安装

注意: 对于 0-90 GPM 的系统, DRV80R 进口接头为 2"

注意: 对于 0-150 GPM 的系统, DRV80R 进口接头为 3"







阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

# 安装 — DRV80

- 1 在与管道安装前，建议在进出口处安装接头。  
这将在必要时便于拆除 DRV。




- 2 彻底冲洗管道（至少 5 分钟）。
- 3 将 DRV 安装到管道上。



电子模块外壳内的孔标记表示可以为诸如  
**SAGE® BS** 或故障继电器接装电缆的位置。  
如果这些是必需的但尚未预先安装，请联系  
阿姆斯壮获取进一步的建议。

- 5** 将 8 针插头连接并固定到电子模块的背面。  
**重要说明！在本阶段不要安装 4 针插头。为防止反电动势，在安装 4 针插头之前，系统必须充满水。**
- 6** 必须接地，通过带 3 Amp 保险丝或 15 Amp 接地型插座（插口）的开关断路器将电源线连接到主电源。  
**不要修理或更换电源线插头！**
- 7** 按照以下说明调试 DRV80 和再循环系统...



# 调试

调试必须由指定的有资质的合格人员按照说明进行。

**1** 确保系统已断电，并且已拔下电子模块上的 4 针插头。

**2** 按以下顺序对系统进行充水：

- 打开冷水供水隔离阀。
- 打开出口流量隔离阀。
- 打开热水供水隔离阀。
- 充满水后，将 4 针插头连接并固定到电子模块上。

**3** 使用提供的  $2 \times 4\text{mm}$  内六角螺栓封闭并固定电子模块。



**注意！必须封闭电子模块才能使 **DRV80** 正常工作。**

**4** 使用电池座螺钉和随附的螺钉将 Y 型支架固定在阀门底部。

**5** 确保系统已通电并且电子模块上的显示屏亮起。

**6** 确保冷热进口供水处于指定的压力和温度。

**7** 关闭所有混合水出口，并打开循环泵。




阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737



7

LCD 显示屏将指示出水温度和出水温度设定值。

根据安装明细表 (**IDF**) 中指定的安装细节，出厂时对设定值进行了预编程。



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

# 操作

使用笔记本电脑或个人电脑调节温度


- 1 操作系统：Microsoft Windows XP、Vista 或 Windows 7、Windows 8 - 8.1 和 Windows 10。  
最低屏幕分辨率：1024 x 768（推荐 1280 x 1024 或更高。）

- 2 下载并安装：

**USB 驱动程序** - [www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm](http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm)

**The Brain (R) DRV 编程软件** - [www.armstronginternational.com/brain](http://www.armstronginternational.com/brain)

- 3 使用附带的个人电脑 USB 电缆将笔记本电脑/个人电脑连接到电子模块。
- 4 将电缆连接到电子模块和笔记本电脑/个人电脑上的串行端口。
- 5 通过双击桌面上的图标运行 DRV80 控制软件，或搜索并运行 **Brain DRV Programming Software.exe** 文件



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737



# 控制软件

## 简介

The Brain® (大脑) DRV80 编程软件旨在控制 DRV 功能的各个方面。




检查 DRV80 是否已连接到个人电脑/笔记本电脑上。双击桌面上的 **The Brain® DRV Programming Software** ([大脑 DRV 编程软件]) 图标，或搜索并运行 **Brain DRV Programming Software.exe** 文件。

调整 **DRV80** 设置有三个选项：

1. 基于 Microsoft Windows 的笔记本电脑/个人电脑带有 **The Brain® DRV Programming Software** ([大脑 DRV 编程软件]) 和 USB 电缆。
2. 通过集成串行端口和阿姆斯壮提供的 **SAGE® BS** 浏览器。 \*
3. 楼宇自控系统 (BAS)。


\* 该选项在 **SAGE® BS** 的单独安装、操作和维护 (IOM) 指南中有详细说明。可通过联系阿姆斯壮技术支持获取。

## COM 端口



通过选择正确的 **COM** 端口找到 DRV80。可以使用 Microsoft Windows OS 中的 **Device Manager** (设备管理器) 实用程序确认 **COM** 端口。


注意！确保已安装 **USB** 驱动程序。



**Microsoft Windows XP** 设备管理器示例



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737



DRV80 现在连接到个人电脑/笔记本电脑设备，并自动接收数据。

可以通过单击每个选项卡单独选择控制屏幕。

DRV80 的一般状态显示在屏幕右侧。

**Valve Units** (阀门单位) — 显示温度单位。

**Valve Status** (阀门状态) — 显示 DRV80 的当前工作状态。


**Valve Response** (阀门响应) — 显示收到的任何命令确认或任何错误消息。

**Valve Control** (阀门控制) — 改变 DRV80 的 **ON** (开) / **OFF** (关) 状态。在对 DRV80 的设置进行特定调整时需要这样做 (在这些指令中进一步详细说明)。



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

# DRV 信息



连接 DRV80 后，DRV 信息屏幕将更新。

**Serial Number** (序列号) — 制造时分配的 DRV80 的序列号。

**Version** (版本) — DRV80 控制软件的版本。


**Manufacturing Date** (制造日期) — DRV80 的生产日期。

这些数据字段为只读，只能通过更新 DRV80 内部软件来更改（仅可由有资质的维修工程师执行）。



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

# 温度



## Temperatures (温度)

**Cold** (冷水)、**Hot** (热水) 和 **Outlet** (出口) 是只读值，可用于监控当前设置。这些数值为每隔 **2 秒**持续更新。

## Adjusted Setpoint (调整后的设定值)

- ① 输入 **Adjusted Setpoint** (调整后的设定值) 字段值。
- ② 单击 **Set** (设置) 将值传输到 DRV80。
- ③ 单击 **Reset to Default** (重置为默认值)，将 **Adjusted Setpoint** (调整后的设定值) 更改回默认值。

**Adjusted Setpoint** (调整后的设定值) 在 DRV80 上显示为 **Setpoint** (设定值)。


Temp            108 °F  
Setpoint       110 °F



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

# 设定值

(另请参阅第 26 页的设定值 — 说明)



## Setpoints (设定值)

(另请参阅设定值 — 说明)

根据应用需要更改 **Max** (最高)、**Min** (最低) 和 **Default** (默认) 值。

- ① 将 **Valve Control** (阀门控制) 切换为 **OFF** (关闭)。
- ② 单击 **Set** (设置) 将值传输到 DRV80。
- ③ 将 **Valve Control** (阀门控制) 切换至 **ON** (打开)。
- ④ 在 DRV80 上显示 **Setpoint Default** (设定值的默认值)。

## 单位

- ① 单击首选 **Valve Units** (阀门单位) ( $^{\circ}\text{F}$  或  $^{\circ}\text{C}$ )。
- ② 将 **Valve Control** (阀门控制) 切换为 **OFF** (关闭)。
- ③ 单击 **Set** (设置) 将值传输到 DRV80。
- ④ 将 **Valve Control** (阀门控制) 切换至 **ON** (打开)。

## 警报 — 可选项

(另请参阅第 27 页警报 — 说明和第 29 页预设显示警报)

- ① 输入 **Above Setpoint** (高于设定值) 和 **Below Setpoint** (低于设定值) 的数值。
- ② 输入 **Error Temp** (错误温度) 值。
- ③ 如有必要, 单击 **Activate Relay on Alerts** (警报时激活继电器)。
- ④ 将 **Valve Control** (阀门控制) 切换为 **OFF** (关闭)。
- ⑤ 单击 **Set** (设置) 将值传输到 DRV80。
- ⑥ 单击 **Refresh** (更新) 强制显示并确认更新值。
- ⑦ 将 **Valve Control** (阀门控制) 切换至 **ON** (打开)。




阿姆斯壮国际—中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

# 设定值 — 说明

设定值是所需的出水温度。 **Setpoints (设定值)** 选项卡中的数值控制可以调整设定值的范围，但不控制当前设定值本身。**Default (默认)** 值是 DRV 在电源故障且 DRV80 重置时将返回的温度。**Default (默认)** 值是可以调整的，但不能超过 **Max (最高)** 值或小于 **Min (最低)** 值。

## 示例 1




阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

# 警报 — 说明

当违反 **Setpoints** (设定值) 选项卡下的 **above setpoint** (高于设定值) 和 **below setpoint** (低于设定值) 的值 (出厂默认分别为 +5 °F 和 -5 °F) 时, DRV80 将发出警报。一旦激活, DRV80 将显示 **Temp High** (温度过高) 或 **Temp Low** (温度过低)。不得禁用此建议功能。

如果选中 **Activate Relay on Alert** (警报时激活继电器) 复选框, 则将启用激活辅助警报或电磁阀的功能。连接一组以 2 Amps 熔断的单极转换继电器触点 (参见规格)。当 DRV80 正常运行时, 继电器的 C 端子和 NO 端子具有连续性。在以下情况下, C 端子和 NC 端子具有连续性:

- 1.电源故障。
- 2.启动序列。
- 3.出口温度引发警报信号  
(可通过 **The Brain DRV Programming Software** ([大脑] DRV 编程软件的 **Setpoints** (设定值) 选项卡禁用)
- 4.出口温度引发错误信号。
- 5.PCB 内部故障。
- 6.电池故障。
- 7.热敏电阻故障。



继电器  
(PCB, 请参阅第 44 页)

如果超出 **Setpoints** (设定值) 选项卡下预设的 **Error Temp** (错误温度) 值 (出厂默认值为 158 °F), DRV80 也会发出警报。如果出现错误温度, DRV80 将显示 **Error Temp** (错误温度) 值, 上述继电器将被激活, DRV80 将处于没有热水通过热水进口进入 DRV 的位置。不得禁用此安全功能。



如果进行相应的连接和编程, **Alert** (警报) 和 **Error Temp** (错误温度) 激活可以中继到楼宇自控系统 (BAS)、局域网 (LAN) 或通过集成的 **Modbus** 和 **SAGE® BS** 连接端口进行在线访问。



阿姆斯壮国际—中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

示例...

## 示例 2



### 重要说明!

**Error Temp** (错误温度) 值不能设置为低于 **Max** (最高) 值加上 **Above Setpoint** (高于设定值) 的数值。

注意! **Adjusted Setpoint** (调整后的设定值) 不需要与 **Default** (默认) 值相同。**Adjusted Setpoint** (调整后的设定值) 和 **Default** (默认) 值都只能在 **Max** (最高) 值和 **Min** (最低) 值范围内设置。

# 预设显示警报

DRV80 按照客户在安装明细表 (IDF) 中指定的要求进行了预编程。此外，阿姆斯壮预设了两个 DRV80 显示警报：

## 级别 1 - 警报

预设：**Above Setpoint** (高于设定值) 5°F, DRV80 将显示 **Temp High** (温度过高)


预设：**Below Setpoint** (低于设定值) 5°F, DRV80 将显示 **Temp Low** (温度过低)

## 级别 2 - 错误

预设：高于指定的设定值 10°F, DRV80 将显示 **Error Temp and switch to full cold** (错误温度，切换至全冷却)

## 示例 3

如果 **Adjusted Setpoint** (调整后的设置值) 设置为 **110°F**, 警报将会以下列方式工作...



Temp High 120°F  
Error Temp

### 重要说明！

错误温度也可表示需要维修。（请参阅 **DRV80 显示错误**，获取详细信息。）



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

# 灭菌

## 高温灭菌

### 重要说明！请仔细阅读

DRV80 的高温灭菌模式不是一个自动化的过程。它由监管员手动激活，将混合回路的温度升高到等于热水供水的温度。作为细菌感染控制方案的一部分，可以对回路管道和出口进行高温灭菌。

如果热水供水温度超过 **85°C (185°F)**，请勿使用高温灭菌功能！

灭菌设定值的最高温度必须为 **85°C (185°F)**。

 **警告！** 高温灭菌是一个有潜在危险的过程，可将水温升至烫伤甚至致死的温度。因此，监督这一过程的人员有责任确保正确和安全地执行高温灭菌。

所有 **DRV80** 显示警告和错误在此过程中被禁用！

### 监管员有责任确保：


1. 根据当地或国家法规进行适当的风险评估。
2. 在风险评估中规定，电路所有部分的水温升高并在规定的时间内持续保持要求的温度。
3. 如果风险评估要求，所有出口都必须进行冲洗并达到正确的时长。
4. 在水温过高时采取适当措施，确保不使用任何出口。
5. 一旦高温灭菌完成，监管员应使用 **Disinfection**（灭菌）屏幕内的 **Cool Down**（冷却）按钮将 DRV80 恢复到正常操作模式。把 DRV80 切换到全冷却的位置，并使混合回路逐渐降低到安全的温度水平\*。确保混合回路温度在 **Disinfection Timeout**（灭菌超时）期间恢复正常运行（参见第 33 页）。
6. 持续监控灭菌周期，监管员可以使用 **Disinfection**（灭菌）屏幕中的 **Abort**（中止）按钮停止周期。

\*如果没有抽出水源，混合回路中的水将长时间保持高温。为了加速降温，必须在冷却期间使用混合回路的最后一个出口或在混合回路末端附近安装的排放阀排水。请向当地水务部门咨询有关排放水源温度限制的情况。

如果不能充分冷却混合回路，可能会导致 **Temp High**（温度过高）警报或 **Error Temp shut down to full cold**（错误温度关闭至全冷却）（请参阅第 27-29 页的警报）。



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话：(86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737



### **Disinfection Status (灭菌状态)**

这显示了灭菌周期的状态。

### **Disinfection Control (灭菌控制)**

**Disinfection Cycle (灭菌周期)** 的控制。

### **Disinfection Setup (灭菌设置)**

可运行 **Disinfection Cycle (灭菌周期)** 的控件，并设置 **Disinfection Timeout (灭菌超时)** 功能。

### **Disinfection Setpoint (灭菌设定值)**

完成高温灭菌的温度（不得超过 85 °C / 185 °F）。


### **Disinfection Setup (灭菌设置)**

- 1 单击 **Enable Disinfection (启用灭菌)** 复选框并设置 **Disinfection Timeout (灭菌超时)** 值。

**Disinfection Timeout (灭菌超时)** 是禁用温度警报和错误显示的分钟数，便于在自动重新开启之前对混合回路进行灭菌和冷却，即如果 **Disinfection Timeout (灭菌超时)** 设置为 30 分钟，则 DRV80 有 30 分钟的时间在进入错误状态并切换到全冷却之前完成灭菌和冷却。

请注意以下事项：

- 按下 **Trigger (激活)** 时启动 **Disinfection Timeout (灭菌超时)**。
- 在 **Disinfection Timeout (灭菌超时)** 期间，必须手动完成灭菌和冷却，并且恢复 DRV80 到 **Setpoint (设定值)**（在设定值限值内正常运行）。
- **Disinfection Timeout (灭菌超时)** 最多可设置为 1800 分钟（30小时）。




阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737


- ② 将 **Valve Control** (阀门控制) 切换为 **OFF** (关闭)。
- ③ 单击 **Set** (设置) 将值传输到 DRV80。
- ④ 单击 **Refresh** (更新) 强制显示并确认更新值。

### **Disinfection Cycle (灭菌周期)**

**警告!**  
 由于这是可导致烫伤的温度，必须监督灭菌过程。应在灭菌模式下监控DRV80，不允许任何人接近任何受影响的出口3米(10英尺)内的范围。



- ① 单击 **Arm** (准备) 准备进行灭菌周期，**Disinfection Status** (灭菌状态) 将会确认当前状态。



Temp 170°F  
Disinfection

- ② 在 20 秒内，单击 **Trigger** (激活) 激活灭菌，**Disinfection Status** (灭菌状态) 将会确认当前状态。  
 (在将全热量提供给混合回路之前，有 10 秒的倒计时。DRV80 上的显示更改为提示灭菌周期已激活。)




阿姆斯壮国际-中国  
 上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
 联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

**紧急停止！ - 随时单击 Abort (中止) \*停止灭菌周期。**

Temp 119°F  
Cooling Down

- ③ 单击 **Cool Down** (冷却)。DRV80 上的显示更改为确认冷却模式。在开始冷却后，混合回路需要一些时间才能恢复到常温。使用混合回路的最后一个出口或使用安装在混合回路末端附近的排放阀排出热水。请向当地水务部门咨询有关排放水源温度限制的情况。设置 **Disinfection Timeout** (灭菌超时) 时间时，必须考虑冷却混合回路所需的时间。
- ④ 在 **Disinfection Timeout** (灭菌超时) 时间结束时，DRV80 将返回正常操作模式，并将重启警报和错误。  
**重要说明！DRV80 锁定在灭菌模式，直到执行以下操作之一：**
  1. **Disinfection Timeout** (灭菌超时) 时间已过期（自动）。
  2. 按下 **Abort** (中止) 按钮（手动）。

## 灭菌时间表



\***中止**

如果在灭菌周期内使用 **Abort** (中止)，则 DRV80 切换到全冷却并显示 **Error Temp** (错误温度)。循环关闭/打开电源以重置 DRV80，确保混合回路处于安全温度，然后才允许使用任何出口。



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

# 灭菌快速启动指南 - 1 (周期参数设定)

按照以下步骤确定灭菌周期的总时间，并将该数值存储在 **The Brain® DRV Programming Software** (大脑 **DRV** 编程软件) 的 **Disinfection Timeout** (灭菌超时) 参数中。最后，设置参数以便可靠地运行未来所有的灭菌周期。

您将要运行一个测试周期，用于确定对混合回路进行灭菌所需的总时间。在开始之前，请确保有足够的热水供水来进行本测试。您还需要一个可靠的钟表或秒表来监控测试的持续时间。确保在测试期间遵守第 30 页的所有警告、注意和责任。

- ① 单击 **Enable Disinfection** (启用灭菌) 复选框
- ② 将 **Disinfection Timeout** (灭菌超时) 设置为 **1800** 分钟 (最长)。
- ③ 根据需要配置灭菌设定值 (最高温度 85 °C/185 °F)。
- ④ 在 **Valve Control** (阀门控制) 下单击 **Off** (关闭)。
- ⑤ 单击 **Set** (设置)。
- ⑥ 单击 **Refresh** (更新) 确认设置。



测试完成前确保所有混合回路出口都没有使用！  
不允许任何人接近任何受影响的出口 3 米 (10 英尺) 内的范围。

- ⑦ 单击 **Arm** (准备)。
- ⑧ 单击 **Trigger** (激活) 并启动秒表或记下时间。
- ⑨ 监测温度和时间，直到混合回路灭菌达到令人满意的效果。
- ⑩ 单击 **Cool Down** (冷却)。
- ⑪ 排出混合回路中的热水。使用回路的最后一个出口或安装在回路末端附近的排放阀排出热水。
- ⑫ 当 DRV80 温度达到正常工作范围内时，停止排水。
- ⑬ 单击 **Abort** (中止)。
- ⑭ 停止秒表或记下时间。时差即以后的 **Disinfection Timeout** (灭菌超时) 时间。
- ⑮ 在 **Valve Control** (阀门控制) 下单击 **Off** (关闭)。
- ⑯ 将 **Disinfection Timeout** (灭菌超时) 更改为新值。
- ⑰ 单击 **Set** (设置)。
- ⑱ 单击 **Refresh** (更新) 进行确认。
- ⑲ 在 **Valve Control** (阀门控制) 下单击 **On** (开启)。

要了解灭菌周期的更多信息，请使用灭菌快速启动指南 - 2。

# 灭菌快速启动指南 - 2 (运行常规周期)

您将运行混合回路的灭菌周期。在开始之前，请确保有足够的热水供水完成本周期。您还需要一个可靠的钟表或秒表来监控部分周期的持续时间。

确保在周期运行过程中遵守第 30 页的所有警告、注意和责任。

- 1 在 **Valve Control** (阀门控制) 下单击 **Off** (关闭)。



周期完成前确保所有混合回路上的出口都没有使用！

不允许任何人接近任何受影响的出口 3 米 (10 英尺) 内的范围。

- 2 单击 **Arm** (准备)。

- 3 单击 **Trigger** (激活)。

- 4 停止秒表或记录时间。监测温度和时间，直到混合回路灭菌达到令人满意的效果。

- 5 单击 **Cool Down** (冷却)。

- 6 排出混合回路中的热水。使用回路的最后一个出口或安装在回路末端附近的排放阀排出热水。

- 7 当 DRV80 温度达到正常工作范围内时，停止排水。

- 8 允许 DRV80 自动恢复正常操作。

**重要说明！ - 管道系统更改。**

可能影响混合回路的管道系统的任何更改也可能因此影响灭菌超时时间。重复快速入门指南 - 1 中的所有步骤，以维持系统的可靠的灭菌周期。




阿姆斯壮国际-中国

上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室

联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

# 可选项



## Valve Address (阀门地址)

SAGE® BS 使用的 DRV80 的 **Address** (地址) 可以设置为 **Standard (Std)** (标准 [Std]) 或 **Alternate (Alt)** (备用 [Alt])。允许在一条串行线路上使用两个 DRV80。

将第一个 DRV80 设置为 **Std**, 将第二个 DRV80 设置为 **Alt**.

- ① 将 **Valve Control** (阀门控制) 切换为 **OFF** (关闭)。
- ② 单击 **Toggle Address** (切换地址)。
- ③ 将 **Valve Control** (阀门控制) 切换至 **ON** (打开)。

## Network (网络)

如果 DRV80 连接到 **SAGE® BS**, 单击按钮切换到 **Bscan**。

如果 DRV80 连接到 **Modbus** 网络, 单击按钮切换到 **Mbus**。**Modbus** 地址编号由网络配置决定。数字介于 3 至 32 之间。

(如果您有任何疑问, 请在调整此设置之前与系统管理员联系。)



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

### **Valve Calibration** (阀门校准)

更换以下部件时必须使用：

- 配比组件
- **PCB**
- 驱动器外壳
- 齿轮传动装置

(有关详细信息，请参阅预防性维护)

请勿出于任何其他原因使用校准套件。如有疑问，请联系阿姆斯壮获取进一步的建议。

## DRV80 显示警报

Temp High 127°F  
Setpoint 120°F

出口温度超过高于设定值的数值。这种情况会激活继电器。  
(如果选中 **Activate Relay on Alert** (警报时激活继电器) 复选框，请参阅第 27 页)

Temp Low 100°F  
Setpoint 120°F

出口温度小于 **below setpoint** (低于设定值) 的数值。这种情况会激活继电器。  
(如果选中 **Activate Relay on Alert** (警报时激活继电器) 复选框，请参阅第 27 页)

## DRV80 错误消息

参见故障排查...



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

# 连接性

---

集成的 RS485 串行端口（DRV80 PCB 上的 CN2）可用于连接 **SAGE® BS** 或直接连接到采用 **Modbus RTU** 协议的楼宇自控系统 (**BAS**)。

关于如何为 **SAGE® BS** 或 **Modbus** 切换 DRV80 的详细信息，请参阅第 36 页的 **Options**（可选项）屏幕。

## SAGE® BS

**SAGE® BS** 是阿姆斯壮可选择的控制模块，它可以与楼宇自控系统 (**BAS**) 建立接口，通过特定的 ProtoCessor 卡使用 **Modbus**、**Bacnet™** 或 **LonWorks™** 协议。

**SAGE® BS** 还有以太网端口，可用作远程网络访问的 Web 服务器。

**SAGE® BS** 包括远程热水供水、冷水/再循环水供水、混合水出口温度输出，它配有系统图形、用于数据存储的记忆卡和基于网络的软件。

**SAGE® BS** 包括其他安装程序提供的电阻式温度检测器的端口、压力传感器和脉冲型流量表，测量所得数据可以通过 **SAGE® BS** 接口转递。

可根据要求提供单独的 **SAGE® BS** 特定的安装、操作和维护 (**IOM**) 指南。请咨询厂家或访问：

[www.armstronginternational.com/sites/default/files/resources/documents/IOM-690.pdf](http://www.armstronginternational.com/sites/default/files/resources/documents/IOM-690.pdf)

## Modbus

Modbus – DRV80 可以配置为直接连接使用 Modbus RTU 的楼宇自控系统 (**BAS**)。

配置为使用 Modbus 时，DRV80 会成为一个远程终端单元 (**RTU**)。

使用 Modbus 直接与 BAS 连接时，DRV80 会分配到一个独有的网络地址，该地址由集成的 DB9 外部端口编制。

可根据要求提供单独的 **Modbus** 特定的安装、操作和维护 (**IOM**) 指南。请咨询厂家或访问：

[www.armstronginternational.com/sites/default/files/resources/documents/IOM-776.pdf](http://www.armstronginternational.com/sites/default/files/resources/documents/IOM-776.pdf)

# 系统性能

---

为了有效地实现 DRV80 的性能，当系统处于零需求时，DRV 必须能够在其进出口供水之间经历最小流量和最小温差。

零需求定义为系统上没有使用混合水出口的时期。

预安装计算应该已经确定了系统的热损失特性。为获得最佳性能，DRV80 要求设备上的数字显示器（出口温度）与安装在系统回水管路上的温度计之间至少有 1°C (2°F) 的温差。

当系统无排水时，DRV80 恢复为零需求。通过 DRV80 连续适当监测和调节再循环温度。循环泵必须持续运行，DRV80 要求最小流量为 37.8 lpm (10 gpm)。



阿姆斯壮国际-中国

上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室

联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

# DRV80 拆卸




警告！

在拆卸之前，请遵守以下事项：


- 断开 DRV80 的电源。
- 断开 DRV80 的供水。
- 让热水进口充分冷却，降低与热管或 DRV 接触造成伤害的风险。

第 1 步




4mm  
六角螺栓

第 2 步




第 3 步




在取下插头之前未能断开输入电源可能会导致产品损坏。以这种方式造成的任何损坏不在**有限保修**的范围内。（有关详细信息，请参见封底。）

第 4 步



注意！如果更换电子模块，请保留夹子

第 5 步




阿姆斯壮国际-中国

上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话：(86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737


# 电子模块

DRV80 电子模块备件




阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737


### 第1步




### 第2步



### 第3步




### 第4步



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737




## 第 5 步




注意！拆下 8 针插头，拧下锁紧螺母，取出热敏电阻束

## 第 6 步



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

# PCB 连接



\* 请参见单独的指南: [www.armstronginternational.com/sites/default/files/resources/documents/IOM-690.pdf](http://www.armstronginternational.com/sites/default/files/resources/documents/IOM-690.pdf)


\*\* 请参见单独指南: [www.armstronginternational.com/sites/default/files/resources/documents/IOM-776.pdf](http://www.armstronginternational.com/sites/default/files/resources/documents/IOM-776.pdf)




阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

# DRV

## DRV80 DRV 备件




### 第1步




2.5mm 六角螺栓

### 第2步




3mm 六角螺栓

### 第3步



13mm 六角螺栓

### 第4步




阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737




密封件的实际大小  
(全尺寸打印本手册时)

第 5 步





第 6 步




阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

第 7 步




密封件的实际大小  
(全尺寸打印本手册时)

第8步



使用其中一个 3mm 六角扳手帮助卸下管筒。

第9步




! 松动时管筒会掉落。



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737



第 10 步





**D51825 管筒密封件包  
(不包括管筒)**



仅在橡胶密封件上使用硅基润滑剂。



x 2




x 3

密封件的实际大小  
(全尺寸打印本手册时)




阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

第 11 步




第 12 步



使用其中一个 **3mm** 六角扳手帮助安装管筒。  
完全插入管筒后取下扳手。

## 第 13 步



### Valve Calibration (阀门校准)

更换以下部件时必须使用：


- 配比组件
- PCB
- 驱动器外壳
- 齿轮传动装置

- ① 打开重新组装的 DRV80 的电源并连接到笔记本电脑/个人电脑设备。
- ② 运行 **The Brain® DRV Programming Software** (大脑 DRV 编程软件) 并转到 **Options** (可选项) 屏幕。
- ③ 在 **Valve Control** (阀门控制) 下单击 **Off** (关闭)。
- ④ 单击 **Calibration Set** (校准设置)。



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

续...



- 5 单击 **Yes** (是) 继续校准。监控 DRV80 显示。

Calibrate HotEnd  
Valve Reset...

Rada  
DRV80

Temp. 118°F  
Setpoint 120°F

- 6 等待 DRV80 重置。

# 故障排查

---

## 目录

<b>DRV80 显示错误.....</b>	<b>56</b>
常见故障	
“当系统处于零需求时混合温度上升”....	59
“出口温度波动大于 $\pm 5^{\circ}\text{F}$ ”.....	60
“LCD 显示屏显示以下任何一项” .....	61
“混合回路在灭菌超时期内 未完全恢复正常” .....	62
“混合电路温度读数和 DRV80 温度显示之间的恒定差异” .....	63
“无法调整出口温度”.....	64
“无显示”.....	65
“无显示或无控制”.....	65
“无法读取 LCD 显示屏” .....	66
“来自 DRV80 的高分贝噪音”.....	67
“DRV80 漏水” .....	68



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

# DRV80 显示错误

Emergency Mode  
Setpoint 120°F

需要维护 DRV80 内部装置。DRV80 继续安全运行，但性能降低。检查以下内容：

- 电机损坏或磨损迹象
- 配比组件损坏或磨损迹象
- 驱动器外壳中的碎片
- 任何可能损害配比组件运动的东西

如果未解决此模式，则 DRV80 可能会停止工作并显示以下任一错误。

Temp 120°F  
Error PCB 0

表示 PCB 出现故障，请更换 PCB。

P/N - D51818 PCB, 或

P/N - D51817 电子模块

详见第 40-43 页。

Temp 120°F  
Error PCB 5

Temp 120°F  
Error PCB 16

Temp 120°F  
Error PCB 32

Temp 120°F  
Error PCB

+ Temp 120°F  
Error Reset 6

表示 PCB 故障。关闭电源 10 秒钟，然后重启。如果错误仍然存在，请更换 PCB。

P/N - D51818 PCB, 或

P/N - D51817 电子模块

详见第 40-43 页。

+ Temp 120°F  
Error Reset 8

+ Temp 120°F  
Error Reset 37

+ Temp 120°F  
Error Reset 40

+ Temp 120°F  
Error Reset 90



阿姆斯壮国际-中国

上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室

联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

Temp 120°F  
Error Thermistor

+ Temp 120°F  
Error Check 4

表示热敏电阻/电缆束故障。关闭电源 10 秒钟，然后重启。如果问题仍然存在，请检查下列部件。

- DRV 连接至电子模块的接头断开或潮湿
- 热敏电阻松动

如果问题仍然存在，请更换热敏电阻束。

P/N - D77504 热敏电阻束，或

P/N - D51817 电子模块

详见第 40-43 页。

Temp 120°F  
Error Temp 3

Temp 120°F  
Error Temp 7

出口温度超过 **Error Temp** (错误温度) 的数值。这种情况导致 DRV80 切换到全冷却。检查以下内容：

- 内部密封件损坏
- 内部装置中的碎片
- 内部装置损坏/断开

Temp 120°F  
Error Drive

+ Temp 120°F  
Error Check 60

+ Temp 120°F  
Error Check 70

表示电机/电缆束故障或定位传感器故障。重置 DRV80。如果错误仍然存在，请检查以下内容：

- 电子模块正确组装到 DRV
- 齿轮装置中的污垢或碎屑
- 电机周围的污垢或碎屑
- 电机断开
- 磁力转子没有连接到电机
- 配比组件粘住或卡住
- 电机松动
- 齿轮传动装置松动

如果问题仍然存在，请按以下顺序更换：

1. P/N - D51822 电缆束
2. P/N - D51817 电子模块
3. P/N - D51821 磁力转子
4. P/N - D45786 步进电机

详见第 40-47 页。



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

Temp 120°F  
Error Battery

+

Temp 120°F  
Error Check 41

表示电池电量不足或断开连接。检查以下内容：

- 电池连接到 PCB
- 电池连接、磨损迹象或碎片/腐蚀
- 电池组电量最小或不足

更换电池组（请参阅第 39 页的 **预防性维护和备件装配**。请勿使用可充电电池）。

Temp 1%\$°F  
Setpoint 110°F

显示屏出现乱码。重置 DRV80，如果错误仍然存在，请更换 LCD。

**P/N - D45781 LCD**

详见第 40-42 页。

Temp 119°F  
Setpoint 120°F

LCD 的亮度。调整 PCB 上的设置。（请参阅第 66 页的 **常见故障 — 无法读取 LCD 显示屏**。）

DRV80 没有电。检查断路器和电源。检查 PCB 上电源接线盒的接线连接（参见第 44 页）。检查 PCB 上的电源保险丝（参见第 44 页）。如果问题仍然存在，请更换 PCB 和/或 LCD。

**P/N - D45781 LCD, 或**

**P/N - D57396 PCB**

详见第 40-43 页。



阿姆斯壮国际-中国

上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室

联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

# 常见故障


故障：“当系统处于零需求时混合温度上升...”

**DRV80 显示错误**

Temp Error Temp 120°F 3  
Temp Error Temp 120°F 7


这是在这个故障期间最可能显示的错误消息。关于最可能的原因和解决方案，请参阅第 57 页的 **DRV80 显示错误**。

如果显示任何其他错误消息，请参阅第 56-58 页的 **DRV80 显示错误**。



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

故障：“出口温度波动大于  $\pm 5^{\circ}F$ ...”



#### 检查内部装置

装置阻塞或控制缓慢。对下列部件进行清洁和除垢：

- 配比组件
- 齿轮传动装置
- 磁力转子

更换汽水分离器密封件并润滑内部装置。

#### 检查混合回路流量。


流量小于 37.8 lpm (10 gpm)。重置回路流量并检查以下内容：

- 气阻
- 堵塞的过滤器
- 关闭的阀门
- 泵故障

#### 水压

确保供水压力平衡。检查以下内容：

- 气阻
- 堵塞的过滤器
- 关闭的阀门



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

故障：“LCD 显示屏显示以下任何一项...”

Temp High 127°F  
Setpoint 120°F

出口温度超过高于设定值的数值。  
这种情况会触发警报信号。


Temp Low 100°F  
Setpoint 120°F

出口温度小于低于设定值的数值。  
这种情况会触发警报信号。

Temp Error Temp 120°F  
Error Temp 3

出口温度超过 **Error Temp** (错误温度) 的数值。  
这种情况导致 **DRV80** 切换到全冷却。  
关于最可能的原因和解决方案, 请参阅第 57 页的  
**DRV80 显示错误**。

如果显示任何其他错误消息, 请参阅第 56-58 页的 **DRV80 显示错误**。



#### 检查内部装置

装置阻塞或控制缓慢。对下列部件进行清洁和除垢：

- 配比组件
- 齿轮传动装置
- 磁力转子

使用适用于管道应用的硅基润滑脂更新汽水分离器密封件  
并润滑内部装置

#### 进口水温

检查供水是否连接到正确的进水口。


检查进口供水温度

#### 重置 DRV80




关闭电源 10 秒钟, 然后重启。



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737




故障：“混合回路在灭菌超时期内未完全恢复正常...”




故障：“混合电路温度读数和DRV80 温度显示之间的恒定差异...”

出口温度稳定后，  
读数不相等




检查出口热敏电阻

关闭电源 10 秒钟，然后重启。如果错误仍然存在，请检查热敏电阻连接或更换热敏电阻。



混合回路温度计


检查或更换。



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

故障：“无法调整出口温度...”

### DRV80 显示错误



Temp 120°F  
Error PCB

Temp 120°F  
Error Drive

Temp 120°F  
Error Thermistor

Temp 120°F  
Error Temp

这是在这个故障期间最可能显示的错误消息。关于最可能的原因和解决方案，请参阅第 56-57 页的 **DRV80 显示错误**。

如果显示任何其他错误消息，请参阅第 56-58 页的 **DRV80 显示错误**。

### 检查混合回路流量。

流量小于 37.8 lpm (10 gpm)。重置回路流量并检查以下内容：

- 气阻
- 堵塞的过滤器
- 关闭的阀门
- 泵故障

### 检查混合后的回水温度。

再循环回路温度流失的最小值 = 1°C (2°F)


### 止回阀

检查电路，确保止回阀的位置正确并正常运行。  
(请参阅第 12-15 页的管道图)

### 水压/流量

确保供水压力平衡。确保混合回流正确流向热水器。检查以下内容：

- 气阻
- 堵塞的过滤器
- 关闭的阀门




阿姆斯壮国际-中国

上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室

联系电话：(86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

故障：“无显示...”

#### DRV80 显示错误




空白显示。

关于最可能的原因和解决方案，请参阅第 58 页的 **DRV80 显示错误**。

如果显示任何其他错误消息，请参阅第 56-58 页的 **DRV80 显示错误**。

故障：“无显示或无控制...”

#### DRV80 显示错误



这是在这个故障期间最可能显示的错误消息。关于最可能的原因和解决方案，请参阅第 56-58 页的 **DRV80 显示错误**。

如果显示任何其他错误消息，请参阅第 56-58 页的 **DRV80 显示错误**。




阿姆斯壮国际-中国

上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室

联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

故障：“无法读取 LCD 显示屏...”


### DRV80 显示错误




Temp  
Setpoint      119°F  
                  120°F



移除盖子时有高压电  
暴露风险



断开并卸下电子模块之前先切断 DRV80 的电源，请参阅第 40-43 页。调整 PCB 上的亮度设置并重新连接电子模块。




如果显示任何其他错误消息，请参阅第 56-58 页的 **DRV80 显示错误**。



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

故障：“来自DRV80的高分贝噪音...”




检查电机

电机可能磨损，需更换。


水压

确保供水压力平衡。检查以下内容：

- 气阻
- 堵塞的过滤器
- 关闭的隔离阀
- 检查进口流量是否在指定参数范围内。请参阅第8页的规格。



故障：“DRV80 漏水...”



#### 检查进出口连接

检查进口和出口螺纹接头。检查是否已使用聚四氟乙烯螺纹密封胶带或液体密封胶进行正确密封。不应使用油性非固化接合剂。

#### DRV 阀体故障

需要更换 DRV80。

#### 检查所有 DRV 密封件

检查所有内部密封件是否磨损和/或损坏。清洁并重新安装密封件。如果问题仍然存在，请更换密封件。仅在管筒中的橡胶密封件上使用硅基润滑剂（参见第 50 页）。

#### 检查排污丝堵

检查排污丝堵和密封件是否磨损和/或损坏。确保已安装排污丝堵和密封圈，并且完全拧紧。如果问题仍然存在，请更换丝堵和密封件。

# 备注



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

# 备注

---



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737

# 备注



阿姆斯壮国际-中国  
上海市徐汇区中山西路 1800 号兆丰环球大厦 9 楼 F1 室  
联系电话: (86) 21 64400699 传真 (86) 2164400737