

I. Valve and Seat Replacement:

Note: for the series AM-1000, the operator is directly screwed on the humidifier's body (there is no bonnet).

- Remove the operator from the bonnet assembly (A);
- Unscrew and remove the bonnet (9) and all the parts assembled to it;
- Unscrew and replace the seat (11);
- Disassemble the stem adapter (1) and the stem nut (2) from the stem (3);
- Unscrew the packing gland (4) and remove the packing (5) and the first seal (7), the seal spacer (6) and the second seal (8);
- Replace the packing set by putting the parts (5, 6, 7 and 8) in the opposite order, the seals (7 and 8) should be with the spring facing downward. Screw back the packing gland (4);
- Replace the stem (3) and seat (11) assembly. Valve (10) and seat (11) are lapped;
- Screw back the stem adapter (1) and the stem nut (2) on the stem (3);
- Screw back the bonnet and all the parts assembled to it (A);
- Assemble the operator with the bonnet assembly (A). The stroke of the valve should be 19 mm;
- Make sure that the valve is closing tightly. If necessary, consult **GB** Armstrong for operator set-up.

I. Austausch Ventil und Ventilsitz:

Anmerkung: bei Typ AM-1000 ist der Antrieb direkt auf das Luftbefeuchtergehäuse aufgeschraubt (keine Verbindungsstück).

- Antrieb von Verbindungsstück abnehmen (A);
- Verbindungsstück (9) und alle verbundenen Teile abschrauben und entfernen;
- Ventilsitz (11) herauserschrauben und erneuern;
- Stangeadapter (1) und Mutterstange (2) vom Ventilschaft (3) abschrauben;
- Stopfbüchse (4) herauserschrauben und Packung (5), erste Dichtung (7), Distanzscheibe (6) und zweite Dichtung (8) herausnehmen;
- Packungssatz erneuern durch Einsetzen der Teile (5, 6, 7 and 8) in umgekehrter Reihenfolge, die Dichtungen (7 and 8) mit gewölbter Fläche nach unten;
- Stopfbüchse (4) wieder einschrauben;
- Einheit Ventilschaft (3) und Ventilsitz (11) einsetzen. Ventil (10) und Sitz (11) sind geläppt;
- Stangeadapter(1) und Mutterstange (2) wieder auf Ventilschaft (3) aufschrauben;
- Verbindungsstück und alle verbundenen Teile wieder einschrauben (A);
- Antrieb mit Verbindungsstück (A) zusammenbauen. Ventillhub soll 19 mm betragen.
- Dichten Abschuß des Ventils überprüfen. Wenn erforderlich, **D** Armstrong wegen der Einstellung des Antriebes kontaktieren.

I. Remplacement de l'ensemble siège-soupape :

Note: pour la série AM-1000, le servo-moteur est directement vissé sur le corps de l'humidificateur (il n'y a pas d'accouplement).

- Retirer le servo-moteur de l'ensemble d'accouplement (bonnet) (A);
- Dévisser et enlever l'accouplement (9) et toutes les pièces qui y sont associées;
- Dévisser et remplacer le siège (11);
- Désolidariser l'accouplement de tige (1) et l'écrou (2) de la tige (stem) (3);
- Dévisser la presse étoupe (4) et enlever le bourrage (5), la première rondelle (7), l'entretoise (6) et la deuxième rondelle (8);
- Remplacer l'ensemble de bourrage en replaçant les parties (5, 6, 7 and 8) dans l'ordre contraire, les rondelles (7 and 8) doivent être placées avec le ressort vers le bas. Revisser la presse étoupe (4);
- Remplacer la tige (3) et le siège (11). La soupape (10) et le siège (11) sont rodés ensemble;
- Revisser l'accouplement de tige (1) et l'écrou (2) sur la tige (3);
- Revisser l'accouplement et toutes les pièces qui y sont associées (A);
- Remonter le servo-moteur sur l'ensemble d'accouplement (A). La course de la vanne modulante doit être de 19 mm;
- S'assurer que la soupape soit bien étanche en position fermée. **F** Si nécessaire, consulter Armstrong pour le réglage du servo-moteur.

Armstrong Steam Humidifiers can be delivered without operator, but in that case we do not have any responsibility for its assembly and its setup.

Armstrong Dampfluftbefeuchter sind auch ohne Antrieb lieferbar, wir übernehmen dann jedoch keine Verantwortung für die Montage und Einstellung.

Les humidificateurs à vapeur Armstrong peuvent être livrés sans servo-moteur. Dans ce cas, Armstrong se décharge de toute responsabilité concernant l'assemblage et le réglage de ces opérateurs.

Los humidificadores de vapor Armstrong pueden entregarse sin actuador pero, en ese caso, no nos hacemos responsables por su montaje y puesta en marcha.

Armstrong stoombevochtigers kunnen geleverd worden zonder aandrijving, in dat geval is Armstrong niet aansprakelijk t.a.v. samenbouw en gebruikte instellingen

Gli umidificatori Armstrong possono essere forniti senza attuatori e solo eventualmente predisposti per il loro assemblaggio. In tal caso la Armstrong declina qualsiasi responsabilità relativamente agli stessi attuatori, al loro il successivo assemblaggio sugli umidificatori ed alla loro taratura operativa.

Armstrong International S.A., Parc Industriel des Hauts-Sarts, 4040 Herstal - Belgium Ph: +32.4.240.90.90 Fax: +32.4.248.13.61



Series EM-1000 & AM-1000

Steam Humidifiers Dampfluftbefeuchter Humidificateurs Armstrong Humidificadores de Vapor Stoombevochtigers Umidificatori a Vapore

*These instructions should be used by experienced personnel !
Diese Gebrauchsanweisung ist durch Fachpersonal zu benutzen !
Ces instructions devraient être utilisées par du personnel expérimenté !
¡Estas instrucciones deben ser utilizadas por personal experimentado !
Onderhoud uitsluitend uit te voeren door ervaren personeel !
Queste istruzioni devono essere utilizzate da personale esperto !*

PRODUCT DESCRIPTION - PRODUKTBESCHREIBUNG - DESCRIPTION DU PRODUIT DESCRIPCION DEL PRODUCTO - PRODUKT OMSCHRIJVING - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Model shown on the picture: BELEM-1100 - Die Abbildung zeigt das Modell BELEM-1100 - Photo: modèle BELEM-1100
Modelo mostrado en la fotografía: BELEM-1100 - Model op foto: BELEM-1100 - Modello in figura: BELEM-1100

GB

Armstrong Stainless Steel Steam Humidifiers
Delivered with Inverted Bucket Steam Trap and "Y"-Type Strainer, Assembled with Pneumatic or Electrical Actuator, For Steam Distribution in Ducts (Through Manifolds)

Optional: Temperature Switch to Guarantee Discharge of Dry Steam Only

D

Armstrong Dampfluftbefeuchter aus Edelstahl mit Glockenkondensatableiter und Y-Schmutzfänger, Aufgebautem Pneumatischen oder Elektrischen Antrieb, zur Einbringung von Dampf in Lüftungskanäle (durch Verteilrohre)

Option: Ein Thermostat garantiert ausschließlich die Einbringung von Trockendampf

F

Humidificateur à Vapeur Armstrong en Acier Inoxydable. Livré avec Purgeur à Flotteur Inversé Ouvert et Filtre "Y". Monté avec Servo-Moteur Pneumatique ou Électrique, Injection de Vapeur dans les Gains de Conditionnement d'Air (Rampes d'Injection)

En option : Thermostat de Sécurité pour Garantir une Injection de Vapeur Sèche Uniquement

E

Humidificadores Armstrong en Acero Inoxidable. Se Entregan con Purgadores de Cubeta Invertida y Filtros Tipo "Y". Montados con Actuador Neumático o Eléctrico. Para la Distribución de Vapor en Conductos (a Través de Manifolds)

Opcional: Termostato para Garantizar la Descarga de Vapor Seco Únicamente

NL

Armstrong Stoombevochtigers uit Roestvrijstaal. Geleverd met Omgekeerde-Emmer Kondenspot en "Y"-Type Filter. Voorzien van Pneumatische of Elektrische Aandrijving. Voor Stoomdistributie in Luchtkanalen (Middels Spreidingsbuizen)

Optioneel: Blokkeringsthermostaat Garandeert het Vrijkomen van Alleen Droge Stoom

I

Umidificatore a Vapore - in Acciaio Inossidabile. Fornito con Scaricatore di Condensa e Filtro di Linea a Y. Assemblato con Attuatore Pneumatico o Elettrico. Per Distribuzione Vapore in Condotte o Centrali Trattamento Aria (Con Distributori)

Accessori opzionali: Termo-interruttore di Temperatura per Assicurare Distribuzione di Vapore Secco

Armstrong Steam Humidifiers can be delivered without operator, but in that case we do not have any responsibility for its assembly and its setup. For detailed material specifications, approximate dimensions and weight, see Armstrong literature or consult your local Representative.

Armstrong Dampfluftbefeuchter sind auch ohne Antrieb lieferbar, wir übernehmen dann jedoch keine Verantwortung für die Montage und Einstellung. Für detaillierte Werkstoffangaben, Zubehör, Abmessungen und Gewichte, sehen Sie die Armstrong Datenblätter oder fragen Sie Ihre Armstrong-Vertretung.

Les humidificateurs Armstrong peuvent être livrés sans servo-moteur ; dans ce cas, Armstrong se décharge de toute responsabilité concernant l'assemblage et le réglage des opérateurs. Pour toute spécification détaillée des matières, options, dimensions et poids, veuillez vous référer à la littérature Armstrong ou prendre contact avec votre Représentant local.



Los humidificadores de vapor Armstrong pueden entregarse sin actuador pero, en ese caso, no nos hacemos responsables por su montaje y puesta en marcha. Para obtener especificaciones detalladas de materiales, opciones y dimensiones, y pesos aproximados, consulte los catálogos Armstrong o dirijase a su Representante local.


Armstrong stoombevochtigers kunnen geleverd worden zonder aandrijving, in dit geval neemt Armstrong geen enkele verantwoording t.a.v. samenbouw en gebruikte instellingen
Voor gedetailleerde materiaal specificaties, afmetingen en gewichten, zie de Armstrong documentatie of neem contact op met uw plaatselijke Vertegenwoordiger.

Gli umidificatori Armstrong possono essere forniti senza attuatori e solo eventualmente predisposti per il loro assemblaggio. In tal caso la Armstrong declina qualsiasi responsabilità relativamente agli stessi attuatori, al loro il successivo assemblaggio sugli umidificatori ed alla loro taratura operativa
Per la specifica dettagliata dei materiali, accessori opzionali, dimensioni e pesi approssimativi, vedere la documentazione appropriata o contattare il Distributore locale.

INSTALLATION - INSTALLATIONSANWEISUNG - INSTALLATION INSTALACION - INSTALLATIE - INSTALLAZIONE

Model shown on the drawing: BELEM-1100 - Die Zeichnung zeigt das Modell BELEM-1100 - Schéma: modèle BELEM-1100
Modelo mostrado en el dibujo: BELEM-1100 - Model op tekening: BELEM-1100 - Modello in figura: BELEM-1100

Available with pneumatic or electrical operator - Erhältlich mit pneumatischem oder elektrischem Antrieb
Disponible avec servo-moteur pneumatique ou électrique - Disponible con actuador neumático o eléctrico
Verkrijgbaar met pneumatische- of elektrische aandrijving - Disponibile con attuatore pneumatico o elettrico



START-UP PROCEDURE - INBETRIEBNAHME - PROCEDURE DE DEMARRAGE

PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA - OPSTARTPROCEDURE - PROCEDURE D'AVVIAMENTO


For detailed hookups and adapted start-up and shut-down procedures, see Armstrong literature or consult your local Representative.
Für detaillierte Informationen über Installation, Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme sehen Sie die Armstrong Datenblätter oder fragen Sie Ihre Armstrong-Vertretung.

Pour plus de détails à propos des procédures de démarrage et d'arrêt, ainsi que pour l'installation, veuillez vous référer à la littérature Armstrong ou prendre contact avec votre Représentant local.

Para posibilidades de conexión y procedimientos de parada y puesta en marcha, ver catálogos Armstrong o consultar con su Representante local.

Voor gedetailleerde montage en installatie instructies zie het betreffende Armstrong documentatieblad of neem contact op met uw plaatselijke Vertegenwoordiger.

Per procedure dettagliate di collegamento, d'avviamento e di fermata, vedere la documentazione Armstrong o consultare il Distributore locale.



To shut the system down, the steam flow should be stopped **before** the operator's signal.

Bei Abschaltung des Systems **zuerst** Dampfzufuhr und dann Antriebssignal unterbrechen.

Pour l'arrêt du système, la vapeur doit être coupée **avant** le signal du servo-moteur.

Para apagar el sistema, el flujo de vapor se debe detener **antes** de la señal del actuador.

Buiten bedrijf stellen: stoomtoevoer dient afgesloten te zijn **voordat** signaal naar aandrijving afgesloten wordt.

Per fermare il sistema, bisogna chiudere il flusso del vapore, **prima** d'interrompere il segnale di comando all'operatore.

MAINTENANCE - WARTUNGSINFORMATIONEN - MAINTENANCE MANTENIMIENTO - ONDERHOUD - MANUTENZIONE

For troubleshooting, testing methods, frequency of maintenance and detailed spare parts list, see Armstrong literature or consult your local Representative.
Armstrong Steam Humidifiers can be delivered without operator, but in that case we do not have any responsibility for its assembly and its setup.
Für detaillierte Informationen über Fehlersuche, Testmethoden, Wartungsintervallen und Ersatzteillisten fragen Sie Ihre Armstrong-Vertretung.
Armstrong Dampfluftbefeuchter sind auch ohne Antrieb lieferbar, wir übernehmen dann jedoch keine Verantwortung für die Montage und Einstellung.

Pour le dépannage, les méthodes de test, la fréquence d'entretien et la liste détaillée des pièces de rechange, veuillez vous référer à la littérature Armstrong ou prendre contact avec votre Représentant local.
Les humidificateurs Armstrong peuvent être livrés sans servo-moteur ; dans ce cas, Armstrong se décharge de toute responsabilité concernant l'assemblage et le réglage des opérateurs.

Para detección de posibles averías, métodos de test, frecuencia de mantenimiento y lista detallada de repuestos, ver catálogos Armstrong o consultar con su Representante local.

Los humidificadores de vapor Armstrong pueden entregarse sin actuador pero, en ese caso, no nos hacemos responsables por su montaje y puesta en marcha.

Voor het oplossen van problemen, test methodes, onderhoud en gedetailleerde onderdelenlijsten, zie de Armstrong documentatie of neem contact op met uw plaatselijke Vertegenwoordiger.

Armstrong stoombevochtigers kunnen geleverd worden zonder aandrijving, in dat geval is Armstrong niet aansprakelijk t.a.v. samenbouw en gebruikte instellingen.

Per la soluzione di eventuali problemi, metodi di prova funzionalità, frequenza di manutenzione e dettaglio della lista ricambi, vedere la documentazione Armstrong o consultare il Distributore locale.

Gli umidificatori Armstrong possono essere forniti senza attuatori e solo eventualmente predisposti per il loro assemblaggio. In tal caso la Armstrong declina qualsiasi responsabilità relativamente agli stessi attuatori, al loro il successivo assemblaggio sugli umidificatori ed alla loro taratura operativa



*Equipment under pressure - Operating temperature > 100°C
Make sure humidifier is cold before handling !*



*Armatuur steht unter Druck - Arbeitstemperatur >100°C
Stellen sie sicher, dass die Armatuur kalt und drucklos ist, bevor an dieser gearbeitet wird !*

*Equipement sous pression - Température en fonctionnement > 100°C
Laisser l'humidificateur refroidir avant toute manipulation !*

*Equipo bajo presión - Temperatura de trabajo > 100°C
¡Asegúrese de que el humidificador esté frío antes de manipularlo !*

*Toestel onder druk - Werktemperatuur > 100°C
Stoombevochtiger moet afgekoeld zijn alvorens eraan te werken !*

*Apparecchiatura in pressione - Temperatura operativa > 100°C
Assicurarsi che l'umidificatore sia freddo prima d'intervenire !*

Bonnet assembly shown on the drawing: BELEM-1100
Die Zeichnung zeigt Kappeneinheit BELEM-1100
Ensemble d'accouplement montré sur le schéma: BELEM-1100
Conjunto de bonete mostrado en el dibujo: BELEM-1100
Getoonde klepassemblage: BELEM-1100
Bonnet in figura: BELEM-1100

Model shown on the drawing: BELEM-1100
Die Zeichnung zeigt das Modell: BELEM-1100
Schéma: modèle: BELEM-1100
Modelo mostrado en el dibujo: BELEM-1100
Model op tekening: BELEM-1100
Modello in figura: BELEM-1100

